

Referitor la **mențiunile** transmise cu privire la anunțul postat în SEAP pentru Lucrari de instalare "Sistem de alarmă antiefracție" la C.S.P.A.H. Videle, urmare discuției cu proiectantul, vă comunicăm următoarele:

1. LA SISTEMUL TVCI:

- Modelele de camere video solicitate prin Lista de cantități și materiale sistem televiziune cu circuit închis, dacă nu pot fi găsite la furnizorul producătorului menționat, pot fi înlocuite cu alte camere dar care să aibă aviz de calitate CE și aceleași caracteristici ca cele din proiectul tehnic.
- Codul NVR-ului este: DS-7732NI-I4/16P(B). NVR-urile nu se montează în 2 clădiri ci în una singură și se folosesc două NVR-uri, pe care se împart camerele video, pentru asigurarea redundanței, dacă se defectează unul dintre ele, rămâne celălalt.
- Solicităm Monitoare LED cu diagonala de min 19,5 ". Acestea pot fi și altă marcă în afară de LG.
- Hardurile nu sunt prea mici ca stocare, pentru că cele 34 de camere se împart pe două NVR-uri care nu se utilizează la capacitate maximă, putându-se pune câte 2 harduri de 4Tb pe un NVR (cel cu mai multe camere).
- Cablarea necesită găuri de trecere între nivelele clădirii și se va face, în funcție de situație, prin pat de cablu (la interior), prin copex (la exterior).

2. LA SISTEMUL EFRACȚIE:

- Rămâne în forma solicitată în tabel.

3. LA SISTEMUL CONTROL ACCES:

- Sistemul Control acces este prevăzut doar la *Depozitul de medicamente*, nu se solicită pontaj, doar acces cu card acces.
- Se dorește un singur cititor la *Depozitul de medicamente*.
- Solicităm 2 carduri de acces.

Șef S.A.P.T.A.,

BOBOC REMUS-IONUȚ

